



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Хабаровска
680014, г. Хабаровск, проезд Гаражный, д. 10 «а».

г. Хабаровск
(место составления акта)

«19» сентября 20 17 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Хабаровска
объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) учреждением
№ 115

По адресу/адресам: 680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Большая, 95 а.

На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Хабаровска о проведении плановой выездной проверки объекта защиты от 25 августа 2017 года № 115
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Объекта защиты-здания (помещений), эксплуатируемых муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 34»

Дата и время проведения проверки:

с	час.	мин.	до	час.	мин.	»	2017 г.	Продолжительность	_____
с	час.	мин.	до	час.	мин.	»	2017 г.	Продолжительность	_____
с	час.	мин.	до	час.	мин.	»	2017 г.	Продолжительность	_____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней

Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (ОИД и ПР по Железнодорожному району г. Хабаровска УИД и ПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю).

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

И.О. заведующего Корнеева Елена Геннадьевна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

01.09.2017 в 11 час. 00 мин. (юридическое лицо уведомлено 28.08.2017)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Шангареева Ксения Станиславовна – государственный инспектор Железнодорожного района г. Хабаровска по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали:

И.О. заведующего Корнеева Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено:

- согласно части 3 и 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчет времени беспрепятственной и своевременной эвакуации людей из здания (объекта защиты) не проводился;

- расчеты по оценке пожарного риска на объектах защиты не проводились. В связи с чем, в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность будет обеспеченной при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

- пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена (п. 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- отсутствие на объекте защиты системы обеспечения пожарной безопасности (часть 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»), а именно, выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского и технического(электрощитовая) назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила противопожарного режима в РФ)	<i>Заведующий Лобарь Ирина Григорьевна</i>
2.	Отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей в помещениях складского и технического назначения в здании (электрощитовая)	ч. 8 ст. 88 Технического регламента, п. 62 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390(далее – Правила противопожарного режима в РФ)	<i>Заведующий Лобарь Ирина Григорьевна</i>
3.	На дверках пожарных шкафов, не имеющих прозрачной вставки, не нанесена информация о составе комплектующих изделий, технических средствах (напорный пожарный рукав, соединительные головки, пожарный запорный клапан, ручной пожарный ствол)	ч. 5 ст. 107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 4.6 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний	<i>Заведующий Лобарь Ирина Григорьевна</i>

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не являлось предметом проверки.

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)


Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении требований пожарной безопасности от 19.09.2017 № 115/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Железнодорожного района Хабаровска по пожарному надзору (инспектор ИИДПР по Железнодорожному району г. Хабаровска УИИПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю)  К.С. Шангареева

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):








(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностное лицо) или уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

«19» сентября 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)